

国東サテライトセンター施設整備事業
(建屋建設工事)に関する質問回答書

令和6年1月11日

宇佐・高田・国東広域事務組合

質問・回答

No.	項目	頁	項目	質問等	回答
1	閲覧設計書	184	代価表-13	水抜きパイプがØ300になっています。Ø75ではありませんか。	お見込みのとおりです。 変更対象としますが、入札時点では代価表を正とし、契約後協議とします。
2	〃	186	代価表-15	コンクリート数量が18m3になっています。1.8m3ではありませんか。	お見込みのとおりです。 変更対象としますが、入札時点では代価表を正とし、契約後協議とします。
3	〃	202	代価表-31	セメントミルクの材料費が計上されてないのではありませんか。	お見込みのとおりです。 変更対象としますが、入札時点では代価表を正とし、契約後協議とします。
4	〃	210 211	代価表-39.40	側溝材料費が自由勾配側溝ではなく、落蓋側溝になっているのではないのでしょうか。	お見込みのとおりです。 変更対象としますが、入札時点では代価表を正とし、契約後協議とします。
5	〃	224	代価表-53	暗渠排水管がØ300になっていますが、Ø150ではありませんか。	お見込みのとおりです。 変更対象としますが、入札時点では代価表を正とし、契約後協議とします。
6	〃	234	代価表-63	区画線設置手間が1000m当たり160mになっていますが、ご見解をお願いします。	160mは誤記で正しくは1000mです。 変更対象としますが、入札時点では代価表を正とし、契約後協議とします。
7	〃	259	代価表-88	コンクリート打設に基礎砕石工が計上されています。基礎砕石工は代価表-15にて計上されていますが、ご見解をお願いします。	お見込みのとおり重複していましたので変更対象としますが、入札時点では代価表を正とし、契約後協議とします。
8	〃	299	代価表-128	基礎ブロック設置手間に地先境界ブロックが含まれていますが、ご見解をお願いします。	お見込みのとおり、正しくは「基礎ブロック据付」です。変更対象としますが、入札時点では代価表を正とし、契約後協議とします。

9	〃	300	代価表-129	ガードパイプの設置手間が撤去手間になっています。ご見解をお願いします。	お見込みのとおり、正しくは「設置手間」です。変更対象としますが、入札時点では代価表を正とし、契約後協議とします。
10	様式集	3	(注意事項)⑦	資本関係・人的関係がわかるものを添付すること。(任意様式)とは、具体的に何について何を添付すればよいのでしょうか。	入札参加者が、「新明和工業株式会社、株式会社日産技術コンサルタント」と資本関係・人的関係がないことを誓約するものを添付してください。例を添付します。
11	図面 (機械設備)	M-012	器具表	温水洗浄暖房便座の型番をご指示下さい。	TOTO TCF5831AU#NW1 同等品以上とします。
12	図面 (機械設備)	M-022	機器表・器具表	洗濯乾燥機、洗濯重量8kgの品番・仕様をご指示下さい。	アイリスオーヤマ FLK842-W 同等品以上とします。
13	閲覧設計書	27	石工事	汚垂石 TOTO スコルトステップAB69の品番が不明です。ハイドロセラ程度で宜しいでしょうか。	TOTO ハイドロセラ・フロア PU (薄型) AB690BR 同等品以上とします。

資本関係・人的関係に関する誓約書

宇佐・高田・国東広域事務組合
管理者 是 永 修 治 様

当該工事に係る設計業務等の受注者「株式会社〇〇〇〇、株式会社〇〇〇〇」
と資本関係・人的関係において関連があるものでないことを誓約いたします。

令和 年 月 日

住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印

住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印